



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Ufficio Geologico
C.so Garibaldi 139 - 85100 POTENZA

Voto
Votato
22/02/2019
dy

Prot. 27759

/24AG

Potenza, 15-2-2019

PRESA IN CARICO

15 FEB. 2019

IL _____
UFFICIO MAB

Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. - Parte II - "Impianto eolico ed opere connesse in comune di Potenza (PZ), Pietragalla (PZ), Cancellara (PZ) e Vaglio di Basilicata (PZ), località Cozzo Staccata, Piano Grande, Costa Lagarelli, Pantoni e Piano di Giova - Istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art.27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003" - Proponente: Eolica Muro Lucano S.r.l.. Richiesta di integrazione documentale.

Con riferimento alla nota prot. 3648/23AB del 09.01.2019 con cui codesto Ufficio ha convocato la conferenza dei Servizi in merito alla proposta progettuale in oggetto emarginata, si rappresenta che, a seguito dell'esame degli elaborati agli atti, al fine della definizione delle procedure istruttorie e dell'espressione del parere di competenza, è emersa l'esigenza di acquisire un aggiornamento ed un approfondimento dello studio geologico, parte della proposta progettuale, che dovrà meglio evidenziare, già in questa fase, tutti i necessari elementi di natura geologica, stratigrafica, geomorfologica, idrogeologica, geotecnica e di microzonazione sismica, relativi alle diverse aree oggetto di intervento. Verifiche analitiche sulla stabilità dei versanti interessati e/o prospicienti gli interventi, oltre che sulle interferenze con il locale assetto idrologico, ove necessarie, completeranno lo studio geologico analizzando condizioni ante e post operam, avendo cura di valutare criticità, presidi e regimi prescrittivi per tutte le opere a farsi, ivi compresi tracciati stradali e cavidotti.

Lo studio geologico dovrà essere finalizzato alla più corretta individuazione della localizzazione degli interventi e pertanto non può avere un solo carattere indicativo e/o rinviare a future fasi conoscitive per gli approfondimenti necessari. Le risultanze delle valutazioni da condurre dovranno, pertanto, evidenziare sin d'ora ogni possibile interferenza con il contesto territoriale di interesse, da sintetizzare in specifici elaborati grafico-descrittivi ove possano essere chiaramente riportate compatibilità d'uso, interventi ed eventuali specifici regimi prescrittivi.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito a quanto sopra ed in attesa della documentazione richiesta, si sospende il procedimento istruttorio.

Il Responsabile P.O.
Dr. Alfredo Maffei

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. Maria Carmela Bruno