



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

POTENZA
Ufficio Prevenzione Incendi
www.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

dipvvf.COM-PZ.REGISTRO
UFFICIALE.U.0006848.15-06-2020

Potenza, data del protocollo

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio Compatibilità Ambientale

PC: ambientale.energia@cert.regione.basilicata.it

e, p.c.

Alla Società Semataf s.r.l.

PC: semataf@legalmail.it

Oggetto: D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), art. 27-bis – L. n. 241/1990 (e s.m.i.), artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), inerente il "Progetto di ampliamento della piattaforma di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali", in merito all'installazione I.P.P.C. ubicata in Località Matina, in agro del Comune di Guardia Perticara (PZ).

Proponente: Società Semataf S.r.l.

Convocazione della Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), da svolgersi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter, della L.n. 241/1990 (e s.m.i.).

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio, di pari oggetto, prot. N. 105997/23AB del 10/05/2020, acquisita al pror. n. 6622 del 11/06/2020, si fa presente che qualora l'attività in argomento rientri tra quelle soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei vigili del fuoco ossia tra quelle elencate nell'allegato I al D.P.R. 01/08/2011, n. 151, il titolare dell'attività dovrà attivare le procedure di cui allo stesso D.P.R. 01/08/2011, n. 151 secondo le modalità previste dal D.M. 07/08/2012, al fine dell'acquisizione del relativo parere. Infatti corre, comunque l'obbligo di far presente che la procedura della conferenza di servizi non pregiudica il procedimento di cui al D.P.R. 01/08/2011, n. 151, per l'acquisizione del certificato di prevenzione incendi ovvero del verbale della visita tecnica.

In merito agli aspetti relativi all'applicazione di quanto disposto dal D.lgs 105/2015, si rammenta che questo Comando non ha specifiche competenze in merito ma che le stesse sono individuate nelle funzioni del Ministero dell'ambiente (art. 5), nelle funzioni del Ministero dell'interno tramite il CTR (comitato tecnico regionale) per gli stabilimenti di soglia superiore (art. 6) e nelle funzioni della Regione per gli stabilimenti di soglia inferiore (art. 7).

Si resta in attesa di ricevere tali chiarimenti al fine di poter esprimere l'eventuale parere di competenza.

Il Responsabile dell'Ufficio Prevenzione
Direttore Vice Dirigente
Dott. Ing. Giuseppe Riviello

Il Comandante
PANZONE
IL DIRETTORE VICE DIRIGENTE
Dott. Ing. Giuseppe RIVIELLO