



Prot. n. 0147/2020 del 29 LUG. 2020

All'Ufficio  
Compatibilità Ambientale  
Sede

**Oggetto:** D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, Titolo III-bis, artt. 29-ter, 29-quater e 29-octies – Procedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla Società Snow Storm S.r.l. con D.G.R. n. 1455/2009, in merito all'installazione ubicata in Località Zona Industriale San Nicola di Melfi, in agro del comune di Melfi (PZ). "Progetto di modifica della Centrale Termoelettrica, a seguito dell'installazione di 5 motori endotermici, alimentati a gas naturale, ciascuno della potenza elettrica di 18,7 MW e termica di circa 37 MWt, per complessivi 185 MWt".

Proponente: Società Snow Storm S.r.l.

Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), da svolgersi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter, della L.n. 241/1990 (e s.m.i.), convocata con nota prot. n. 0106986/23AB del 11 giugno 2020. **Parere dell'Ufficio Energia.**

Per quanto di competenza, questo Ufficio Energia esprime parere favorevole alla modifica della Centrale termoelettrica ex BGIP sita nell'area industriale di San Nicola di Melfi, proposta dalla società Snow Storm s.r.l..

Si prescrive l'obbligo da parte della società esercente la Centrale Termoelettrica *de quo* di comunicare annualmente entro il mese di marzo dell'anno successivo il dato relativo alla produzione di energia elettrica immessa nella RTN, nell'ambito della CE 380/150 kV denominata "Melfi", gestita da Terna S.p.A.

Potenza, li ...29/07/2020...

Il funzionario incaricato